

「わかりやすい！第4類消防設備士試験 全訂版」 おわびと訂正

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。

ここに訂正させていただきますとともに深くおわび申し上げます。

頁	箇所	誤	正
118	【問題22】解説 3～6行目を右のよう に訂正させていただきます。	B（6項二）は特定防火対象物で延べ面積が300㎡未満なので、届け出て検査を受ける必要はありません。 Aの旅館（5項イ）とCのカラオケボックスですが、延べ面積にかかわらず届出義務があるので、届け出て検査を受ける必要があります。	
119	4行目 解答欄【問題22】	（Cのみ正しい。） （1）	（AとCが正しい。） （2）
146	最下行（4）	…Bは共同住宅のみに設置…	…Bは共同住宅と3階、4階の事務所に設置…
147	【問題6】の解説 6行目	…1,000㎡以上、地階の倉庫はP.135、2の①より、300㎡以上で設置義務が生じるので、結局、共同住宅のみに条件を満たしているため、共同住宅のみに設置義務があります。	…1,000㎡以上ですが、地階の倉庫と3階、4階の事務所はP.135、2の①より、300㎡以上で設置義務が生じるので、結局、共同住宅と3階、4階の事務所が条件を満たしているため、これらに設置義務があります。
176	4行目	・・・⇒p.199。）	・・・⇒p.193。）
178	解説・解答 設問1	・・・（p.86）	・・・（p.99）
193	(2)構造及び機能② の6.を⑤にして④ の下に移動	・・・ものとする。6.配線は、十分な電流容量を有し、かつ、的確に接続されていること。	⑤ 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、的確に接続されていること。
204	11行目	F 火災信号等を国 有 の信号…	F 火災信号等を固 有 の信号…
212	図2 右の図に変更		
214	図1 右の図に変更		
216	表2 ② 具体例	配膳室、食堂*、厨房、厨房前室	配膳室、食堂*、厨房前室
226	図4 左図	6 m以上	6 m以下
229	下から5行目	…設けます（②の階段の場合…	…設けます（⑧の階段の場合…
231	下から2行目	結局aとbが○となります。	結局（2）と（4）が○となります。
275	【問題37】（2）	…収めて埋設工事を施工した。	…収めて施工した。
276	【問題37】（2） 解説	…使用でき、かつ、埋設工事が必要な で、正しい。	…使用でき、正しい。
277	【問題40】表 400V （4）	0.4Ω	0.4MΩ

326	表左端 縦の並び	①②②	①②③
340	7行目 設問4	・・・次の①、②の間に答えなさい。	・・・次の間に答えなさい。
348	【問題8】の解答 F,Gの用途	(答) 300V 以下	(答) 100Ω 以下
356	解説(c)	…また、途中から分岐している部分は、 ブランチ配線で送り配線とはなっていないので、この部分も誤りです。	(C) … なお 、途中から分岐している部分は、 送り配線となってるので、この部分は正しい接続です。
408	2行目	…管理人室の 煙 感知器から…	…管理人室の 差動式スポット型 感知器から…
422	中央下方 ・リハビリ室	… 2 個を設置します。	… 3 個を設置します。
425	最下行	…場合の 断面図 を記入しなさい。	…場合の 平面図 を記入しなさい。
426	枠の下	断面図(横から見た図)	平面図
424	図 リハビリ室の感知器 赤の部分を追加 してください。		
431	図中	発電 械 室	発電 機 室
456	【問題2】凡例 記号一番上		
	備考	1種	1種 防水型
457	設問3 <条件> 7を 追加	7. 厨房は高湿度となる場所とする。	
458	下の図 厨房		
	下から2行目	・・・(1種)	・・・(1種 防水型)
471	【問題3】<凡例> 5行目 備考	2級非蓄積型	1級非蓄積型
477	資料4 設置場所 5段目	厨房、調理室、湯沸室、脱衣所・・・	「厨房、調理室」**、湯沸室、脱衣所・・・
	資料4の下から4行 目 便所、浴室の上 に追加	(**高湿度となる場所に設けるもの。それ以外は防水型でなくてもよい)	