

「わかりやすい！第4類消防設備士試験 全訂版」おわびと訂正

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。

ここに訂正させていただきますとともに深くおわび申し上げます。

頁	箇所	誤	正
110	【問題10】解説(1)	・・・消防用水は含まれておらず、また、パッケージ型消火設備も含まれていません。	・・・消防用水は含まれていません。
117	【問題21】(2)	防火対象物の用途がされた場合、・・・	防火対象物の用途が変更された場合、・・・
118	【問題22】解説 3~6行目を右のように訂正させていただきます。	B(6項二)は特定防火対象物で延べ面積が300m ² 未満なので、届け出て検査を受ける必要はありません。 Aの旅館(5項イ)とCのカラオケボックスですが、延べ面積にかかわらず届出義務があるので、届け出て検査を受ける必要があります。	B(6項二)は特定防火対象物で延べ面積が300m ² 未満なので、届け出て検査を受ける必要はありません。 Aの旅館(5項イ)とCのカラオケボックスですが、延べ面積にかかわらず届出義務があるので、届け出て検査を受ける必要があります。
119	4行目	(Cのみ正しい。)	(AとCが正しい。)
	解答欄【問題22】	(1)	(2)
146	最下行(4)	…Bは共同住宅のみに設置…	…Bは共同住宅と3階、4階の事務所に設置…
147	【問題6】の解説 6行目	…1,000 m ² 以上、地階の倉庫はP.135、2の①より、300 m ² 以上で設置義務が生じるので、結局、共同住宅のみが条件を満たしているため、共同住宅のみに設置義務があります。	…1,000 m ² 以上ですが、地階の倉庫と3階、4階の事務所はP.135、2の①より、300 m ² 以上で設置義務が生じるので、結局、共同住宅と3階、4階の事務所が条件を満たしているため、これらに設置義務があります。
176	4行目	・・・⇒p.199。)	・・・⇒p.193。)
178	解説・解答 設問1	・・・(p.86)	・・・(p.99)
193	(2)構造及び機能②の6.を⑤にして④の下に移動	・・・ものとすること。6.配線は、十分な電流容量を有し、かつ、的確に接続されていること。	⑤配線は、十分な電流容量を有し、かつ、的確に接続されていること。
204	11行目	F 火災信号等を国有の信号…	F 火災信号等を固有の信号…
212	図2 右の図に変更		
214	図1 右の図に変更	<img alt="Diagram of a detector installation height. It shows a detector at 1.5m above a wall, with a distance of 0.3m between the detector and the wall. The detector is labeled '(煙感は0.6m以内)' (Smoke detector is within 0.6m). A distance of 0.6m above the wall is also indicated. An air intake outlet is shown below the detector. A separate diagram shows a detector tilted at an angle, with a note stating '傾斜角が次頁④の角度以上' (Tilt angle is greater than the angle on the next page ④) and '感知器' (Detector). A note at the bottom says '(定温式の図で出題例があるので壁や hariとの距離に注意！)' (Be careful of the distance between the wall and hari in the question example of the constant temperature type diagram!) and '規則第23条4項9号' (Article 23, Item 4, Paragraph 9).</td> <td></td>	
216	表2 ②具体例	配膳室、食堂*、厨房、厨房前室	配膳室、食堂*、厨房前室
226	図4 左図	6m以上	6m以下
229	下から5行目	…設けます(②の階段の場合…)	…設けます(⑧の階段の場合…)
231	下から2行目	結局aとbが○となります。	結局(2)と(4)が○となります。
275	【問題37】(2)	…収めて埋設工事を施工した。	…収めて施工した。
276	【問題37】(2)	…使用でき、かつ、埋設工事が必要な	…使用でき、正しい。

	解説	で、正しい。	
277	【問題40】表 400V (4)	0.4Ω	0.4MΩ
326	表左端 縦の並び	①②②	①②③
340	7行目 設問4	・・・次の①、②の間に答えなさい。	・・・次の間に答えなさい。
348	【問題8】の解答 F,Gの用途	(答) 300V以下	(答) 100Ω以下
356	解説 (c)	…また、途中から分岐している部分は、 ブランチ配線で送り配線とはなってい ないので、この部分も誤りです。	(C) …なお、途中から分岐している部分 は、送り配線となってるので、この部分 は正しい接続です。
408	2行目	…管理人室の煙感知器から…	…管理人室の差動式スポット型感知器から …
422	中央下方 ・リハビリ室	…2個を設置します。	…3個を設置します。
425	最下行	…場合の断面図を記入しなさい。	…場合の平面図を記入しなさい。
426	枠の下	断面図(横から見た図)	平面図
424	図 リハビリ室の感知器 赤の部分を追加 してください。		
431	図中	発電機室	発電機室
456	【問題2】凡例 記号一番上		
	備考	1種	1種 防水型
457	設問3<条件>7を 追加	7. 厨房は高湿度となる場所とする。	
458	下の図 厨房		
	下から2行目	・・・ (1種)	・・・ (1種 防水型)
471	【問題3】<凡例> 5行目 備考	2級非蓄積型	1級非蓄積型
477	資料4 設置場所 5段目	厨房、調理室、湯沸室、脱衣所・・	「厨房、調理室」**、湯沸室、脱衣所・・
	資料4の下から4行 目 便所、浴室の上 に追加	(**高湿度となる場所に設けるもの。それ以外は防水型でなくてもよい)	