

「わかりやすい！第4類消防設備士試験 全訂版」 おわびと訂正

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。

ここに訂正させていただきますとともに深くおわび申し上げます。

頁	箇所	誤	正
118	【問題22】解説 3～6行目を右のように訂正させていただきます。	B（6項二）は特定防火対象物で延べ面積が 300㎡未満 なので、届け出て検査を受ける必要はありません。 Aの旅館（5項イ）とCのカラオケボックスですが、 延べ面積にかかわらず 届出義務があるので、届け出て検査を受ける必要があります。	
119	4行目	(Cのみ正しい。)	(AとCが正しい。)
	解答欄【問題22】	(1)	(2)
146	最下行（4）	…Bは共同住宅 のみ に設置…	…Bは共同住宅 と3階、4階の事務所 に設置…
147	【問題6】の解説 6行目	…1,000㎡以上、地階の倉庫はP.135、2の①より、300㎡以上で設置義務が生じるので、結局、共同住宅 のみ が条件を満たしているため、 共同住宅のみ に設置義務があります。	…1,000㎡以上 ですが 、地階の倉庫 と3階、4階の事務所 はP.135、2の①より、300㎡以上で設置義務が生じるので、結局、共同住宅 と3階、4階の事務所 が条件を満たしているため、 これら に設置義務があります。
176	4行目	…⇒p.199。)	…⇒p.193。)
178	解説・解答 設問1	… (p.86)	… (p.99)
193	(2)構造及び機能②の6.を⑤にして④の下に移動	…ものとする。6.配線は、十分な電流容量を有し、かつ、的確に接続されていること。	⑤配線は、十分な電流容量を有し、かつ、的確に接続されていること。
204	11行目	F 火災信号等を 国 有の信号…	F 火災信号等を 固 有の信号…
212	図2 右の図に変更		
214	図1 右の図に変更		
216	表2 ② 具体例	配膳室、食堂*、 厨房 、厨房前室	配膳室、食堂*、厨房前室
226	図4 左図	6m 以上	6m 以下
229	下から5行目	…設けます（②の階段の場合…	…設けます（ ⑧ の階段の場合…
231	下から2行目	結局 a と b が○となります。	結局 (2) と (4) が○となります。

246	図8 赤の部分を削除してください。		
246	② 2行目	・受信機から中継器	削除
275	【問題37】(2)	…収めて埋設工事を施工した。	…収めて施工した。
276	【問題37】(2) 解説	…使用でき、かつ、埋設工事が必要なので、正しい。	…使用でき、正しい。
277	【問題40】表 400V (4)	0.4Ω	0.4MΩ
326	表左端 縦の並び	①②②	①②③
408	2行目	…管理人室の煙感知器から…	…管理人室の差動式スポット型感知器から…
422	中央下方・リハビリ室	…2個を設置します。	…3個を設置します。
425	最下行	…場合の断面図を記入しなさい。	…場合の平面図を記入しなさい。
426	枠の下	断面図(横から見た図)	平面図
424	図 リハビリ室の感知器 赤の部分を追加してください。		
431	図中	発電機室	発電機室
456	【問題2】凡例 記号一番上		
	備考	1種	1種防水型
457	設問3 <条件> 7を追加	7. 厨房は高温度となる場所とする。	
458	下の図 厨房		
	下から2行目	… (1種)	… (1種防水型)
471	【問題3】<凡例> 5行目 備考	2級非蓄積型	1級非蓄積型
477	資料4 設置場所 5段目	厨房、調理室、湯沸室、脱衣所・・・	「厨房、調理室」**、湯沸室、脱衣所・・・
	資料4の下から4行目 便所、浴室の上 に追加	(**高温度となる場所に設けるもの。それ以外は防水型でなくてもよい)	